

До
„ФЕЦ ИСКРА“ ООД
с. Отец Кирилово ул. "Първа" №6

№ 657 / 2611 2009г.



От:
КЕЦ Раковски, тел.: 03151 2421, факс: 03151 4948

ДОКЛАД

за възможностите за присъединяване на обект към разпределителната мрежа на
„ЕВН България Електроразпределение“ АД

Относно : Постъпила молба с вх. №112058114/ 29.10.2009 г. за предоставяне на информация за възможностите за присъединяване на **Фотоволтаична централа** с мощност **1000 kWp** в с.Отец Кирилово, УПИ II кв.39 обл.Пловдив

Присъединяването на обекта Ви към електроразпределителната мрежа може да се осъществи към ЖР №33 на откл. 20 kV за ТП №1 с.Отец Кирилово на ВЛ 20 kV „Дрангово“ от В/С „Пъдарско“ от ВЛ 20 kV „Пъдарско“ П/С „Чернозем“ след изграждане на нова електропроводна линия 20kV от мястото на присъединяване до нов повишаващ ТП 0,4/20kV ситуиран в имота на производителя.

Настоящият доклад на „ЕВН България Електроразпределение“ АД предоставя единствено информация за възможностите за присъединяване на нов обект във връзка със заявени инвестиционни намерения и не може да послужи за други цели. Информацията е актуална към момента на изготвяне на доклада.

За сключване на Предварителен договор за присъединяване на Вашия обект към електроразпределителната мрежа Ви молим да попълните и представите приложеното "Искане за проучване за присъединяване" и документите описани в него в КЕЦ "Раковски".

Ако се нуждаете от допълнителна информация нашите експерти са на Ваше разположение.


За ЕВН ЕР АД :

1. инж. Н. Славчев

2. инж. П. Попов



П/А 186



До
„ФЕЦ ИСКРА“ ООД
с. Отец Кирилово, ул. „Първа“ №6

Копие:
ЕВН България Електроразпределение АД
КЕЦ Раковски

Отговорно лице инж. Павел Александров
Тел. / вътрешен 01700 1 7777 / вътр. 44635
Дата 12.01.2010

Относно: Искане за проучване на условията и начина за присъединяване на производители на електрическа енергия към разпределителната мрежа с вх. №112076630/10.12.2009 г.

Уважаема г-жа Найденова,

След като разгледахме представеното от Вас искане за присъединяване на **„Фотоволтаична централа“** намираща се в УПИ № II – ЖСЧЛД, кв.39 в землището на с. Отец Кирилово, общ. Брезово, установихме, че имате вече издаден Предварителен договор за **72 kW** и **Доклад за наличен капацитет за 1000 kW**.

Поради изчерпан капацитет на ВЛ 20 kV „Дрангово“ и **промяна в някой концепции** ви уведомяваме, че към настоящия момент **няма** възможност за увеличаване на мощността ви от **72 kW** на **1000 kW** към написаното ви в Доклада място на присъединяване - ЖР №33 на откл. 20 kV за ТП №1 с. Отец Кирилово на ВЛ 20 kV „Дрангово“ от В/С „Пъдарско“ от ВЛ 20 kV „Пъдарско“ П/С „Чернозем“.

В случай, че потвърдите писмено исканата мощност от **1000 kW** за същия имот, ще бъде анулиран Предварителния договор за **72 kW** и ще ви бъде предоставен нов Предварителен договор за **1000 kW**, но с място на присъединяване РУ 20 kV на П/С „Чернозем“.

С уважение:

ЕВН България Електроразпределение АД
Ръководител отдел „Мрежа инженеринг“:
/инж. Недю Славчев/



EVN Bulgaria Elektroverteilung AD

Ул. „Христо Г. Данов“ 37
4000 Пловдив, България
Тел. +359 (0) 7904-7771
Факс +359 (0) 34 445 450
e-mail info@evn.bg

ЕВН България Електроразпределение АД

Вписано в Регистъра на търговските дружества
с Решение № 5347/28.04.2000 год. в том/стр. 1/8, п. 4
фирмено дело No. 2436/2000
при Пловдивски окръжен съд
ЕИК по БУЛСТАТ 115552190; ИН по ДДС BG 115552190